

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Klodner Lubomír

Rohozná 366

Vaše žádost ze dne, značka:
19.03.2020

Naše značka:
023200008
(8/20/K)

Vyřizuje:
Jaroslav Kaura

dne:
25.03.2020

Věc: Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Gymnazium Svitavy

Stavebník: Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Projektant: Klodner Lubomír, Rohozná 366

Č. zakázky:

Datum: 02/2020

Předmětem předložené dokumentace je :

"Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy "

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující stanovisko:

1. Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh nového chodníku před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy. Navrhovaný chodník je umístěn v místě stávající zeleně mezi stávajícím chodníkem umístěným před gymnáziem a ZŠ Svitavy a chodníkem, který navazuje na silnici II/366 ulice Sokolovská. Chodník je umístěn v místě stávající zeleně a je koncipovaný pro posezení a relaxaci převážně studentů gymnázia a ZŠ Svitavy. Navrhovaný chodník bude doplněn o prvky mobiliáře a zeleně.
2. Chodníky a zpevněné plochy jsou vsazeny do již provedených bezbariérových chodníků.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek, vlastní realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je uložena v elektronické podobě.

S pozdravem

Jaroslav Kaura, odborný konzultant

Adr. střediska: , Svitavy

731 590 217, jaroslav.kaura@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT

-023-